

令和 5年度 消火器管理表(交換後)

※タイプ A: 蓄圧式ABC粉末消火器 10型

管理担当者(班長)	管理番号	製造年	設置・詰替	交換年度	タイプ	設置場所
1班(小松)	M-02	2022	2022年10月	2032年	A	江田
	M-03	2022	2022年10月	2032年	A	伊藤
	M-04	2022	2022年10月	2032年	A	平山
2班(奥田)	M-24	2018	2018年5月	2028年	A	平本
3班(吉沢)	M-01	2022	2022年10月	2032年	A	川島
4班(佐野)	5-0048	2019	2019年11月	2029年	A	宮野
	M-05	2022	2022年10月	2032年	A	吉田
	M-22	2018	2018年5月	2028年	A	ヴィラ丸山
	M-23	2018	2018年5月	2028年	A	長谷川
5班(矢吹)	5-0122	2017	2017年5月	2027年	A	岩岡
	M-19	2023	2023年6月	2036年	A	秦
	M-20	2018	2018年5月	2028年	A	橋川
	M-21	2018	2018年5月	2028年	A	原
6班(中村)	5-0045	2017	2017年12月	2027年	A	内田
	M-07	2022	2022年10月	2032年	A	黒谷
7班(斎藤)	5-0120	2019	2019年11月	2029年	A	田中
	M-11	2022	2022年10月	2032年	A	井上
	M-12	2020	2021年1月	2030年	A	サンシャイン
8班(小坂)	5-0046	2017	2017年5月	2027年	A	田中
	M-14	2022	2022年10月	2032年	A	横山
9班(関口)	M-13	2018	2018年5月	2028年	A	会館入口
	M-15	2022	2022年10月	2032年	A	大沼
10班(千葉)	5-0077	2019	2019年11月	2029年	A	津田
	M-06	2018	2018年5月	2028年	A	鶴田
11班(赤穂)	M-25	2018	2018年5月	2028年	A	須田
	M-26	2017	2017年4月	2027年	A	長谷川
	M-08	2018	2018年5月	2028年	A	和田
	5-0119	2019	2019年11月	2029年	A	佐々木
12班(松本)	M-09	2017	2017年4月	2027年	A	金牧
	M-10	2018	2018年5月	2028年	A	奥田
	M-29	2018	2018年5月	2028年	A	大磯
13班(吉場)	M-16	2017	2017年4月	2027年	A	高橋
	M-28	2018	2018年5月	2028年	A	川添
	5-0047	2022	2022年1月	2032年	A	武藤
14班(上見)	M-18	2018	2018年5月	2028年	A	船木
	M-17	2020	2020年4月	2030年	A	安西
	5-0121	2023	2023年7月	2025年	A	竹下
15班(和田)	M-30	2023	2023年6月	2035年	A	福田
	M-31	2023	2023年6月	2035年	A	松坂
	M-27	2023	2023年6月	2035年	A	バンダ公園
自治会館 (会館担当理事)	会館-1	2023	2023年6月	2035年	A	自治会館内
	会館-2	2023	2023年6月	2035年	A	自治会館内

※管理番号M印は丸山団地設置で33本、数字5印は町田市設置で9本合計42本

※令和 3年交換は丸山団地対応:0本、町田市対応:1本、合計1本。 赤文字は次年度交換(丸山団地対応:9本)

※耐用年数10年の為、製造年に対し10年目の年度に交換(H30年5月25日町田防災課確認)

※町田市管理の消火器は交換年度になったら、自治会サイドから町田市防災課に交換依頼する